

# 성 능 검 정 합 격 증

신청인	사업장명	한국에머슨일렉트릭(주)	사업자등록번호	211-86-01199
	소재지	서울시 강남구 역삼동 719-1 나래빌딩12층		
	대표자성명	사라양보스코		
합격번호		2008-2048-Q1	규격 및 형식	JE-3
품목명		솔레노이드밸브 ( 제작자:ASCO Co., Ltd., 일본)		
구조 및 정격		Ex d IIB T4 (AC120V, 0.18A, 60Hz, F종, 연속, Tamb=-20~50℃, 동일형식인정표 참조)		
사용조건		해당 없음		
합격유효기간		2008.02.29~2013.02.28	재검정신청기한	2013.12.28까지

산업안전보건법 제33조의 규정에 의하여 성능검정에 합격하였으므로  
합격증을 발행합니다.

2008 년 02 월 29 일




**한국산업안전공단 이사장**



# 동 일 형 식 인 정 표

사 업 장 명	한국에머슨일렉트릭(주)	개정일자 및 번호	2008. 2. 29 / -	합격번호	2008-2048-Q1			
형식 및 모델		동일형식 인정범위 및 내역						비 고
형식	모델	전압 (V)	주파수 (Hz)	전류 (A)	절연등급	시간정격	소비전력	
JE-3		100	50	0.24	F종	연속	10.5	
		110	50	0.22				
		115	50	0.21				
		120	50	0.20				
		200	50	0.12				
		220	50	0.11				
		100	60	0.22				
		110	60	0.20				
		115	60	0.19				
		120	60	0.10				
		200	60	0.11				
		220	60	0.10				
		100	50	0.34			16.7	
		110	50	0.34				
		115	50	0.31				
		120	50	0.29				
		200	50	0.17				
		220	50	0.17				
		100	60	0.35				
		110	60	0.30				
	115	60	0.29					
	120	60	0.29					
	200	60	0.18					
	220	60	0.15					



공시품

# 동 일 형 식 인 정 표

사 업 장 명	한국에머슨일렉트릭(주)	개정일자 및 번호	2008. 2. 29 / -	합격번호	2008-2048-Q1				
형식 및 모델		동일형식 인정범위 및 내역					비 고		
형식	모델	전압 (V)	주파수 (Hz)	전류 (A)	절연등급	시간정격		소비전력	
JE-3		12	-	0.92	F종	연속	11.2		
		24	-	0.48					
		100	-	0.12					
		110	-	0.095					
		120	-	0.097					
		125	-	0.10					
		200	-	0.066					
		220	-	0.047					
		12	-	1.58					
		24	-	0.76					
		100	-	0.21					
		110	-	0.16					
		120	-	0.14					
		125	-	0.15					
		200	-	0.11					
		220	-	0.08					
									19.7



공시품